

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 霞镜新城(海峡体育中心 14#安置房) (四区)
项目编号 _____
建设地点 福州市建新镇金洲路东侧，建新路北侧
验收单位 福州市建设发展集团有限公司

2022年2月8日



一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	霞镜新城（海峡体育中心 14#安置房） （四区）	行业类别	房地产工程
主管部门 （或主要投资方）	福州市建设发展集团有限公司	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	福州市水利局、 2015 年 6 月 4 日、榕水利批[2015]77 号		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2018 年 5 月至 2020 年 11 月		
水土保持方案编制单位	泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	/		
水土保持监测单位	南平禾泽环境生态工程咨询有限公司		
水土保持施工单位	福州市城投建筑有限公司（纳入主体工程）		
水土保持监理单位	福建省京闽工程顾问有限公司（纳入主体工程）		
水土保持设施验收报告编制单位	南平禾泽环境生态工程咨询有限公司		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）相关规定，福州市建设发展集团有限公司委托南平禾泽环境生态工程咨询有限公司编制本项目水土保持设施验收报告。福州市建设发展集团有限公司于2022年2月8日，组织召开霞镜新城（海峡体育中心14#安置房）（四区）水土保持设施验收会议。参加验收的有建设单位：福州市建设发展集团有限公司、水土保持监测单位：南平禾泽环境生态工程咨询有限公司、监理单位：福建省京闽工程顾问有限公司（水土保持工程监理纳入主体工程）、施工单位：福州市城投建筑有限公司（水土保持工程施工纳入主体工程）、水土保持设施验收报告编制单位：南平禾泽环境生态工程咨询有限公司、水土保持方案编制单位：泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司等单位的代表，共7人。会议成立了验收组（名单附后）。

验收组成员及代表察看了工程现场，查阅技术资料，听取建设单位、监理单位关于水土保持工作情况、监测单位关于水土保持监测情况的汇报。经质询、讨论和认真研究，形成验收意见如下：

（一）项目概况

项目为分期验收，霞镜新城（海峡体育中心14#安置房）（四区）用地面积5.58hm²；建筑面积187556.96 m²。工期为2018年5月至2020年11月，工程位于福州市建新镇金洲路东侧，建新路北侧。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

2015年6月4日，福州市水利局对本项目水土保持方案作出批复（榕水利批[2015]77号），批复的水土流失防治责任范围面积共计32.80hm²。由于为分期验收，实际防治责任范围5.58hm²。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本工程水土保持工程规模较小，水土保持工程设计纳入主体工程一并设计。

（四）水土保持监测情况

建设单位福州市建设发展集团有限公司委托南平禾泽环境生态工程咨询有限公司进行了本项目的水土保持监测总结报告编制工作。

水土保持措施实施效果为：扰动土地整治率可达99.82%，水土流失总治理度可达99.82%，土壤流失控制比可达1.32，拦渣率可达97.46%，林草植被恢复率可达99.40%，林草覆盖率可达29.93%，各项指标均能满足防治目标的要求。

（五）验收报告编制情况和主要结论

根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008）和《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）相关规定，福州市建设发展集团有限公司委托南平禾泽环境生态工程咨询有限公司编制本项目水土保持设施验收报告。

评估认为霞镜新城（海峡体育中心14#安置房）（四区）水土保持措施布局、投资控制和使用合理，工程质量总体合格，有效地控制了生产建设中水土保持防治任务，符合水土保持设施竣工验收

条件，建议建设单位组织对该工程水土保持设施进行竣工验收。

（六）验收结论

该工程建设过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到已批复水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，验收结论为合格，同意霞镜新城（海峡体育中心 14#安置房）（四区）水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

1、运行期应加强对排水设施等的管理维护确保其正常发挥水土保持效益。

2、应加强运行期对植物措施的管护和补植，确保植物措施能正常发挥水土保持效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	张	福州市建设发展集团有限公司	项目经理	张	建设单位
成员		福州市建设发展集团有限公司	项目副经理	罗	建设单位
		南平禾泽环境生态工程咨询有限公司	技术	魏	验收报告编制单位
		南平禾泽环境生态工程咨询有限公司	技术员	李	监测单位
		福建省京闽工程顾问有限公司	总监	王	水土保持监理单位 (纳入主体工程)
		泉州市荣源水土保持科技咨询有限公司		吴	水土保持方案编制单位
		福州市城投建筑有限公司	项目负责人	许	施工单位 (纳入主体工程)
		福州市规划局	王	王	特邀